

Siltumsūkņa telpu apsildes sezonas energoefektivitāte

133 %

Temperatūras regulators

No temperatūras regulato-
ra datu lapas

Class I = 1 %, Class II = 2 %, Class III = 1.5 %,
Class IV = 2 %, Class V = 3 %, Class VI = 4 %,
Class VII = 3.5 %, Class VIII = 5 %

+ 1.5 %

Papildu katls

No katla datu lapas

Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte (%)

(- - 133) x 0 = - - %

Saules enerģijas iekārtas devums

No saules enerģijas iekārtas datu lapas

Kolektora
laukums (m²)

Tvertnes til-
pums (m³)

Kolektora efektiv-
tāte (%)

Tvertnes kategori-
ja
A⁺ = 0.95, A = 0.91,
B = 0.86, C = 0.83,
D-G = 0.81

(- x - + - x -) x 0.45 x (- / 100) x - = + - %

Komplekta telpu apsildes sezonas energoefektivitāte vidējos klimatiskajos ap-
stākļos

135 %

Komplekta telpu apsildes sezonas energoefektivitātes klase vidējos klimatiskajos apstākļos

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

< 30 % ≥ 30 % ≥ 34 % ≥ 36 % ≥ 75 % ≥ 82 % ≥ 90 % ≥ 98 % ≥ 125 % ≥ 150 %

Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte aukstākos un siltākos klimatiskajos apstākļos

Aukstāk
i:

135 - 3 = 138 % Siltāki: 135 + 1 = 136 %

Šajā datu lapā norādītā ražojumu komplekta energoefektivitāte var neatbilst tā faktiskajai energoefektivitātei, kad tas ir uzstādīts ēkā, jo efektivitāti ietekmē arī citi faktori, piemēram, siltuma zudumi sadales sistēmā un ražojumu mērogošana atkarībā no ēkas lieluma un raksturlielumiem.

Kombinētā sildītāja ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte

83 %

Deklarētais slodzes profils: L

Saules enerģijas iekārtas devums

No saules enerģijas iekārtas datu lapas

Papildu elektroenerģija

$$(1.1 \times 83 - 10\%) \times - - - - 83 = + - \%$$

Komplekta ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte vidējos klimatiskajos apstākļos

83 %

Komplekta ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klase vidējos klimatiskajos apstākļos

	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
☐ M	< 27 %	≥ 27 %	≥ 30 %	≥ 33 %	≥ 36 %	≥ 39 %	≥ 65 %	≥ 100 %	≥ 130 %	≥ 163 %
☒ L	< 27 %	≥ 27 %	≥ 30 %	≥ 34 %	≥ 37 %	≥ 50 %	≥ 75 %	≥ 115 %	≥ 150 %	≥ 188 %
☐ XL	< 27 %	≥ 27 %	≥ 30 %	≥ 35 %	≥ 38 %	≥ 55 %	≥ 80 %	≥ 123 %	≥ 160 %	≥ 200 %
☐ XXL	< 28 %	≥ 28 %	≥ 32 %	≥ 36 %	≥ 40 %	≥ 60 %	≥ 85 %	≥ 131 %	≥ 170 %	≥ 213 %

Komplekta ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte aukstākos un siltākos klimatiskajos apstākļos

Aukstāki: $83 - 0.2 \times - = 83 \%$

Siltāki: $83 + 0.4 \times - = 83 \%$

Šajā datu lapā norādītā ražojumu komplekta energoefektivitāte var neatbilst tā faktiskajai energoefektivitātei, kad tas ir uzstādīts ēkā, jo efektivitāti ietekmē arī citi faktori, piemēram, siltuma zudumi sadales sistēmā un ražojumu mērogošana atkarībā no ēkas lieluma un raksturlielumiem.